

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,67140	11,5754
02	Międzyzdroje	E	41,67360	11,5760
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,20120	6,1670
52	Daszewo	Ls	27,48960	7,6360
57	Krzywopłaty	Ls	29,07350	8,0760
55	Biały Bór	E	40,87080	11,3530
15	Chociwel	E	39,57390	10,9928
16	Miastko	E	39,55600	10,9878
22	Luzino	E	40,95400	11,3761
24	Hel	E	39,65570	11,0155
25	Jastarnia	E	39,65890	11,0164
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,32480	6,2013
68	Czeszów	Ln	25,20720	7,0020
71	Jarocin	Lw	32,23800	8,9550
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,56120	6,2670
66	Dzierzkowice	E	40,07770	11,1327
67	Jelcz-Laskowice	E	40,17240	11,1590
91	Młodasko	Lw	30,74760	8,5410
92	Duszniki	Lw	31,87440	8,8540
93	Kamieniec	Lw	33,02280	9,1730
94	Michorzewko	Lw	31,87440	8,8540
95	Szewce	Lw	32,33880	8,9830
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,23800	8,9550
97	Buk	Lw	32,18040	8,9390
98	Niemierzyce	Lw	32,22000	8,9500
99	Snowidowo	Lw	32,39640	8,9990

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl