

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2018r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,72540	11,5904
02	Międzyzdroje	E	41,75640	11,5990
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,55760	6,2660
52	Daszewo	Ls	27,52200	7,6450
57	Krzywopłaty	Ls	29,22250	8,1174
55	Biały Bór	E	41,25380	11,4594
15	Chociwel	E	40,74100	11,3170
16	Miastko	E	40,91090	11,3641
22	Luzino	E	41,47200	11,5200
24	Hel	E	41,01530	11,3931
25	Jastarnia	E	41,00830	11,3912
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,78520	6,6070
68	Czeszów	Ln	25,17480	6,9930
71	Jarocin	Lw	32,38560	8,9960
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,91400	6,3650
66	Dzierzkowice	E	41,01370	11,3927
67	Jelcz-Laskowice	E	41,02200	11,3950
91	Młodasko	Lw	30,97080	8,6030
92	Duszniki	Lw	31,90680	8,8630
93	Kamieniec	Lw	31,34160	8,7060
94	Michorzewko	Lw	31,90680	8,8630
95	Szewce	Lw	31,02840	8,6190
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,02840	8,6190
97	Buk	Lw	30,97080	8,6030
98	Niemierzyce	Lw	31,56840	8,7690
99	Snowidowo	Lw	31,58640	8,7740

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl