

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,92630	11,6462
02	Międzyzdroje	E	41,92380	11,6455
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,93560	6,3710
52	Daszewo	Ls	27,45720	7,6270
57	Krzywopłaty	Ls	29,18480	8,1069
55	Biały Bór	E	41,29520	11,4709
15	Chociwel	E	41,00290	11,3897
16	Miastko	E	40,99970	11,3888
22	Luzino	E	41,84280	11,6230
24	Hel	E	40,96530	11,3793
25	Jastarnia	E	40,96420	11,3789
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,33160	6,4810
68	Czeszów	Ln	25,53120	7,0920
70	Czeszów E	E	39,26940	10,9080
71	Jarocin	Lw	32,22000	8,9500
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,49640	6,2490
66	Dzierzkowice	E	40,37470	11,2152
67	Jelcz-Laskowice	E	40,51800	11,2550
91	Młodasko	Lw	31,30390	8,7001
92	Duszniaki	Lw	32,08320	8,9120
93	Kamieniec	Lw	31,73760	8,8160
94	Michorzewko	Lw	32,20200	8,9450
95	Szewce	Lw	32,20200	8,9450
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,20200	8,9450
97	Buk	Lw	32,20200	8,9450
98	Niemierzyce	Lw	32,20200	8,9450
99	Snowidowo	Lw	32,20200	8,9450

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl