

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

czerwiec 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,45080	11,5141
02	Międzyzdroje	E	41,44100	11,5114
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,74040	6,0390
52	Daszewo	Ls	27,52200	7,6450
57	Krzywopłaty	Ls	29,21790	8,1161
55	Biały Bór	E	40,83550	11,3432
15	Chociwel	E	40,92830	11,3690
16	Miastko	E	41,04910	11,4025
22	Luzino	E	41,36580	11,4905
24	Hel	E	40,69470	11,3082
25	Jastarnia	E	40,61170	11,2856
28	Brodnica	E	40,84920	11,3470
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,30280	6,4730
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	39,08520	10,8570
71	Jarocin	Lw	32,18760	8,9410
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,46760	6,2410
66	Dzierzkowice	E	40,54180	11,2616
67	Jelcz-Laskowice	E	40,53960	11,2610
91	Młodasko	Lw	30,75840	8,5440
92	Duszniki	Lw	31,88520	8,8570
93	Kamieniec	Lw	32,22720	8,9520
94	Michorzewko	Lw	31,94280	8,8730
95	Szewce	Lw	32,22720	8,9520
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,22720	8,9520
97	Buk	Lw	31,57200	8,7700
98	Niemierzyce	Lw	32,22720	8,9520
99	Snowidowo	Lw	32,22720	8,9520

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl