

# Komunikat o jakości gazu

miesiąc Lipiec 2015 r.



## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej G.EN. GAZ ENERGIA Spółka z o.o.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

lipiec 2015r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,6620	11,2950
02	Międzyzdroje	E	40,6620	11,2950
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,4604	6,2390
52	Daszewo	Ls	27,6048	7,6680
55	Biały Bór	E	40,3632	11,2120
15	Chociwel	E	40,2480	11,1800
16	Miastko	E	40,0093	11,1137
21	Żarnowiec	E	40,7520	11,3200
22	Luzino	E	40,7520	11,3200
24	Hel	E	40,3639	11,2122
25	Jastarnia	E	39,8610	11,0725
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,5732	7,9370
68	Czeszów	Ln	25,5708	7,1030
71	Jarocin	Lw	32,3316	8,9810
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,6764	6,2990
66	Dzierzkowice	E	40,6692	11,2970
67	Jelcz-Laskowice	E	40,0968	11,1380
91	Młodasko	Lw	30,5676	8,4910
92	Duszyniki	Lw	31,7628	8,8230
93	Kamieniec	Lw	33,1596	9,2110
94	Michorzewko	Lw	31,7376	8,8160
95	Szewce	Lw	34,0668	9,4630
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	33,7320	9,3700
97	Buk	Lw	30,6396	8,5110
98	Niemierzyce	Lw	31,1436	8,6510
99	Snowidowo	Lw	34,3512	9,5420

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl