

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

lipiec 2016r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,69480	11,5819
02	Międzyzdroje	E	41,69560	11,5821
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	20,73240	5,7590
52	Daszewo	Ls	27,42840	7,6190
57	Krzywopłaty	Ls	29,06280	8,0730
55	Biały Bór	E	40,96800	11,3800
15	Chociwel	E	38,58990	10,7276
16	Miastko	E	38,86780	10,8048
22	Luzino	E	41,00630	11,3910
24	Hel	E	37,87000	10,5194
25	Jastarnia	E	38,36000	10,6583
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,53000	7,9250
68	Czeszów	Ln	25,43040	7,0640
71	Jarocin	Lw	32,55120	9,0420
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,57560	6,2710
66	Dzierzkowice	E	40,68580	11,3016
67	Jelcz-Laskowice	E	40,69800	11,3050
91	Młodasko	Lw	30,69360	8,5260
92	Duszniki	Lw	31,84920	8,8470
93	Kamieniec	Lw	32,01480	8,8930
94	Michorzewko	Lw	31,84920	8,8470
95	Szewce	Lw	30,69360	8,5260
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,01480	8,8930
97	Buk	Lw	30,69360	8,5260
98	Niemierzyce	Lw	30,74400	8,5400
99	Snowidowo	Lw	32,01480	8,8930

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl