

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

lipiec 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,44790	11,5133
02	Międzyzdroje	E	41,44140	11,5115
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	21,77030	6,0594
52	Daszewo	Ls	27,50040	7,6390
57	Krzywopłaty	Ls	28,95810	8,0439
55	Biały Bór	E	41,37840	11,4940
15	Chociwel	E	39,57390	10,9928
16	Miastko	E	40,72250	11,3118
22	Luzino	E	40,91580	11,3655
24	Hel	E	39,65570	11,0155
25	Jastarnia	E	39,27040	10,9085
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,66920	6,2970
68	Czeszów	Ln	25,39800	7,0550
71	Jarocin	Lw	32,23800	8,9550
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,53960	6,2610
66	Dzierzkowice	E	40,52160	11,2560
67	Jelcz-Laskowice	E	40,52160	11,2560
91	Młodasko	Lw	30,80880	8,5580
92	Duszynki	Lw	31,87800	8,8550
93	Kamieniec	Lw	32,45760	9,0160
94	Michorzewko	Lw	31,87800	8,8550
95	Szewce	Lw	31,84560	8,8460
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,34960	8,9860
97	Buk	Lw	30,80880	8,5580
98	Niemierzyce	Lw	31,84560	8,8460
99	Snowidowo	Lw	31,84560	8,8460

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl