

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

lipiec 2019r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,72360	11,5899
02	Międzyzdroje	E	41,72220	11,5895
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	23,08320	6,4120
52	Daszewo	Ls	27,65880	7,6830
57	Krzywopłaty	Ls	29,09790	8,0827
55	Biały Bór	E	41,28230	11,4673
15	Chociwel	E	41,00290	11,3897
16	Miastko	E	41,01020	11,3917
22	Luzino	E	41,51200	11,5311
24	Hel	E	41,00890	11,3914
25	Jastarnia	E	41,01020	11,3917
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,34960	6,4860
68	Czeszów	Ln	25,24680	7,0130
70	Czeszów E	E	39,14640	10,8740
71	Jarocin	Lw	32,23440	8,9540
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,53240	6,2590
66	Dzierzkowice	E	40,66780	11,2966
67	Jelcz-Laskowice	E	40,94280	11,3730
91	Młodasko	Lw	32,02920	8,8970
92	Duszniki	Lw	31,89240	8,8590
93	Kamieniec	Lw	31,50720	8,7520
94	Michorzewko	Lw	31,89240	8,8590
95	Szewce	Lw	32,02920	8,8970
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,02920	8,8970
97	Buk	Lw	32,02920	8,8970
98	Niemierzyce	Lw	32,02920	8,8970
99	Snowidowo	Lw	32,02920	8,8970

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl