

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

sierpień 2017r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,58320	11,5509
02	Międzyzdroje	E	41,58320	11,5509
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,51980	6,2589
52	Daszewo	Ls	27,51120	7,6420
57	Krzywopłaty	Ls	29,22990	8,1194
55	Biały Bór	E	41,21960	11,4499
15	Chociwel	E	39,57390	10,9928
16	Miastko	E	39,27040	10,9085
22	Luzino	E	40,69910	11,3053
24	Hel	E	39,28230	10,9117
25	Jastarnia	E	39,75560	11,0432
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,25960	6,4610
68	Czeszów	Ln	25,45560	7,0710
71	Jarocin	Lw	32,24160	8,9560
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,53600	6,2600
66	Dzierzkowice	E	40,43050	11,2307
67	Jelcz-Laskowice	E	40,43560	11,2321
91	Młodasko	Lw	31,16410	8,6572
92	Duszynki	Lw	31,93560	8,8710
93	Kamieniec	Lw	31,78440	8,8290
94	Michorzewko	Lw	31,93560	8,8710
95	Szewce	Lw	31,91040	8,8640
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,93560	8,8710
97	Buk	Lw	31,91040	8,8640
98	Niemierzyce	Lw	31,91040	8,8640
99	Snowidowo	Lw	32,01480	8,8930

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl