

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

sierpień 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	40,1400	11,1500
02	Międzyzdroje	E	40,1400	11,1500
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,1595	6,1554
52	Daszewo	Ls	27,2800	7,5778
55	Biały Bór	E	40,3780	11,2161
15	Chociwel	E	40,6901	11,3028
16	Miastko	E	40,8600	11,3500
21	Żarnowiec	E	40,1870	11,1631
22	Luzino	E	40,1870	11,1631
24	Hel	E	40,8570	11,3492
25	Jastarnia	E	40,7994	11,3332
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,4500	7,9028
68	Czeszów	Ln	25,1900	6,9972
71	Jarocin	Lw	32,4800	9,0222
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,7600	6,3222
66	Dzierzkowice	E	40,2050	11,1681
67	Jelcz-Laskowice	E	40,0320	11,1200
91	Młodasko	Lw	30,7100	8,5306
92	Duszniki	Lw	31,7600	8,8222
93	Kamieniec	Lw	32,7500	9,0972
94	Michorzewko	Lw	32,5900	9,0528
95	Szewce	Lw	30,5700	8,4917
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,5900	9,0528
97	Buk	Lw	30,7400	8,5389
98	Niemierzyce	Lw	32,6000	9,0556
99	Snowidowo	Lw	32,1100	8,9194

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl