

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

1. zgodnie z PN-C-04753: Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>

2. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

3. zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

wrzesień 2014r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	40,4680	11,2411
02	Międzyzdroje	E	40,4680	11,2411
56	Ciechnowo-Białogard	Ln	22,0000	6,1111
52	Daszewo	Ls	27,6600	7,6833
55	Biały Bór	E	40,4500	11,2361
15	Chociwel	E	39,0960	10,8600
16	Miastko	E	40,8600	11,3500
21	Żarnowiec	E	40,4100	11,2250
22	Luzino	E	40,4100	11,2250
24	Hel	E	39,5942	10,9984
25	Jastarnia	E	39,4258	10,9516
61	Tarchały-Wysocko	Ls	28,4900	7,9139
68	Czeszów	Ln	25,6000	7,1111
71	Jarocin	Lw	32,3200	8,9778
69	Bogdaj-Uciechów	Ln	22,7500	6,3194
66	Dzierzkowice	E	40,4960	11,2489
67	Jelcz-Laskowice	E	40,3630	11,2119
91	Młodasko	Lw	30,7000	8,5278
92	Duszniki	Lw	32,0700	8,9083
93	Kamieniec	Lw	33,1100	9,1972
94	Michorzewko	Lw	32,4900	9,0250
95	Szewce	Lw	32,3100	8,9750
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,4900	9,0250
97	Buk	Lw	32,0900	8,9139
98	Niemierzyce	Lw	32,1800	8,9389
99	Snowidowo	Lw	31,2200	8,6722

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- elektroniczna poczta e-mail – gen@gen.com.pl
- w siedzibach Biur Oddziałów – wykaz adresów dostępny na stronie www.gen.com.pl