

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

lipiec 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,53860	11,5385
02	Międzyzdroje	E	41,53610	11,5378
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,10950	6,1491
52	Daszewo	Ls	27,54360	7,6510
57	Krzywopłaty	Ls	29,12760	8,0910
55	Biały Bór	E	40,54860	11,2635
15	Chociwel	E	41,03580	11,3988
16	Miastko	E	40,25220	11,1873
22	Luzino	E	41,42230	11,5062
24	Hel	E	41,00910	11,3914
25	Jastarnia	E	41,06560	11,4071
28	Brodnica	E	41,00400	11,3900
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,41440	6,5040
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	39,17160	10,8810
71	Jarocin	Lw	32,20560	8,9460
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,48560	6,2460
66	Dzierzkowice	E	40,70990	11,3083
67	Jelcz-Laskowice	E	40,71240	11,3090
91	Młodasko	Lw	30,87900	8,5785
92	Duszynki	Lw	31,88520	8,8570
93	Kamieniec	Lw	31,79880	8,8330
94	Michorzewko	Lw	31,88520	8,8570
95	Szewce	Lw	31,79880	8,8330
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,79880	8,8330
97	Buk	Lw	31,79880	8,8330
98	Niemierzyce	Lw	31,79880	8,8330
99	Snowidowo	Lw	31,79880	8,8330

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl