

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

wrzesień 2020r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	42,13480	11,7041
02	Międzyzdroje	E	42,12470	11,7013
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,93560	6,3710
52	Daszewo	Ls	27,46080	7,6280
57	Krzywopłaty	Ls	29,22770	8,1188
55	Biały Bór	E	41,06990	11,4083
15	Chociwel	E	41,03580	11,3988
16	Miastko	E	40,76830	11,3245
22	Luzino	E	40,88810	11,3578
24	Hel	E	40,94220	11,3728
25	Jastarnia	E	40,93790	11,3717
28	Brodnica	E	40,86360	11,3510
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,34240	6,4840
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	39,69920	11,0276
71	Jarocin	Lw	32,41440	9,0040
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	23,22360	6,4510
66	Dzierzkowice	E	40,74120	11,3170
67	Jelcz-Laskowice	E	40,74480	11,3180
91	Młodasko	Lw	30,71160	8,5310
92	Duszynki	Lw	31,88520	8,8570
93	Kamieniec	Lw	30,71160	8,5310
94	Michorzewko	Lw	31,88520	8,8570
95	Szewce	Lw	30,71160	8,5310
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,51800	8,7550
97	Buk	Lw	30,71160	8,5310
98	Niemierzyce	Lw	30,71160	8,5310
99	Snowidowo	Lw	30,71160	8,5310

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl