

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

październik 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,90040	11,6390
02	Międzyzdroje	E	41,90510	11,6403
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,96080	6,3780
52	Daszewo	Ls	27,46080	7,6280
57	Krzywopłaty	Ls	29,28780	8,1355
55	Biały Bór	E	40,77790	11,3272
15	Chociwel	E	40,95590	11,3766
16	Miastko	E	41,00990	11,3916
22	Luzino	E	41,22470	11,4513
24	Hel	E	40,95570	11,3766
25	Jastarnia	E	40,91410	11,3650
28	Brodnica	E	41,00400	11,3900
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,46120	6,5170
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	39,93590	11,0930
71	Jarocin	Lw	32,24160	8,9560
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,37400	6,2150
66	Dzierzkowice	E	39,93880	11,0941
67	Jelcz-Laskowice	E	39,90240	11,0840
91	Młodasko	Lw	30,72600	8,5350
92	Duszniki	Lw	31,89240	8,8590
93	Kamieniec	Lw	30,72600	8,5350
94	Michorzewko	Lw	31,89240	8,8590
95	Szewce	Lw	30,72600	8,5350
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,18680	8,6630
97	Buk	Lw	30,72600	8,5350
98	Niemierzyce	Lw	30,72600	8,5350
99	Snowidowo	Lw	30,72600	8,5350

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl