

Komunikat o jakości gazu

miesiąc listopad 2020 r.



Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2020r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,61020	11,5584
02	Międzyzdroje	E	41,61280	11,5591
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,59720	6,2770
52	Daszewo	Ls	27,59040	7,6640
57	Krzywopłaty	Ls	29,08040	8,0779
55	Biały Bór	E	40,86000	11,3500
15	Chociwel	E	41,02270	11,3952
16	Miastko	E	41,02660	11,3963
22	Luzino	E	41,21600	11,4489
24	Hel	E	41,02780	11,3966
25	Jastarnia	E	40,36970	11,2188
28	Brodnica	E	40,87080	11,3530
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,08320	6,4120
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	40,58570	11,2738
71	Jarocin	Lw	32,19480	8,9430
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,40280	6,2230
66	Dzierzkowice	E	40,51480	11,2541
67	Jelcz-Laskowice	E	40,52520	11,2570
91	Młodasko	Lw	31,12850	8,6488
92	Duszniki	Lw	31,91040	8,8640
93	Kamieniec	Lw	31,97160	8,8810
94	Michorzewko	Lw	31,97160	8,8810
95	Szewce	Lw	31,97160	8,8810
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,85640	8,8490
97	Buk	Lw	31,97160	8,8810
98	Niemierzyce	Lw	31,97160	8,8810
99	Snowidowo	Lw	31,97160	8,8810

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl