

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

grudzień 2020r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,55660	11,5435
02	Międzyzdroje	E	41,55410	11,5428
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,59720	6,2770
52	Daszewo	Ls	27,59040	7,6640
57	Krzywopłaty	Ls	29,02820	8,0634
55	Biały Bór	E	41,02920	11,3970
15	Chociwel	E	41,00970	11,3916
16	Miastko	E	41,00370	11,3899
22	Luzino	E	41,46520	11,5181
24	Hel	E	41,00960	11,3915
25	Jastarnia	E	41,00940	11,3915
28	Brodnica	E	41,06160	11,4060
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,71240	6,3090
68	Czeszów	Ln	25,50960	7,0860
70	Czeszów E	E	40,64220	11,2895
71	Jarocin	Lw	32,28840	8,9690
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,57200	6,2700
66	Dzierzkowice	E	40,63430	11,2873
67	Jelcz-Laskowice	E	40,60800	11,2800
91	Młodasko	Lw	31,42070	8,7292
92	Duszniki	Lw	31,94280	8,8730
93	Kamieniec	Lw	32,00760	8,8910
94	Michorzewko	Lw	32,00760	8,8910
95	Szewce	Lw	32,00760	8,8910
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,00760	8,8910
97	Buk	Lw	32,00760	8,8910
98	Niemierzyce	Lw	32,00760	8,8910
99	Snowidowo	Lw	32,00760	8,8910

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl