

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

styczeń 2021r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,64410	11,5678
02	Międzyzdroje	E	41,64440	11,5679
15	Chociwel	E	41,03980	11,3999
16	Miastko	E	41,04800	11,4022
22	Luzino	E	41,53190	11,5366
24	Hel	E	41,05430	11,4040
25	Jastarnia	E	41,05190	11,4033
28	Brodnica	E	41,11200	11,4200
52	Daszewo	Ls	27,51480	7,6430
55	Biały Bór	E	41,21640	11,4490
57	Krzywopłaty	Ls	29,02070	8,0613
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,25160	6,1810
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,53960	6,2610
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,84920	6,3470
66	Dzierzkowice	E	40,48020	11,2445
67	Jelcz-Laskowice	E	40,44960	11,2360
70	Czeszów E	E	40,48380	11,2455
71	Jarocin	Lw	32,36040	8,9890
91	Młodasko	Lw	31,57820	8,7728
92	Duszniki	Lw	31,99320	8,8870
93	Kamieniec	Lw	32,11920	8,9220
94	Michorzewko	Lw	32,11920	8,9220
95	Szewce	Lw	32,11920	8,9220
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,11920	8,9220
97	Buk	Lw	32,11920	8,9220
98	Niemierzyce	Lw	32,11920	8,9220
99	Snowidowo	Lw	32,11920	8,9220

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl