

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

luty 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,4745	11,521
02	Międzyzdroje	E	41,4742	11,521
15	Chociwel	E	41,1253	11,424
16	Miastko	E	41,1650	11,435
22	Luzino	E	41,4716	11,520
24	Hel	E	41,1148	11,421
25	Jastarnia	E	41,1279	11,424
28	Brodnica	E	41,0652	11,407
52	Daszewo	Ls	27,4968	7,638
55	Biały Bór	E	41,0796	11,411
57	Krzywopłaty	Ls	29,0422	8,067
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,5624	6,267
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,5540	6,265
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,5900	6,275
66	Dzierzkowice	E	40,2534	11,182
67	Jelcz-Laskowice	E	40,2444	11,179
70	Czeszów E	E	40,2498	11,181
71	Jarocin	Lw	32,2020	8,945
91	Młodasko	Lw	31,5925	8,776
92	Duszynki	Lw	31,9536	8,876
93	Kamieniec	Lw	32,0184	8,894
94	Michorzewko	Lw	32,0184	8,894
95	Szewce	Lw	32,0184	8,894
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,0184	8,894
97	Buk	Lw	32,0184	8,894
98	Niemierzyce	Lw	32,0184	8,894
99	Snowidowo	Lw	32,0184	8,894

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl