

## Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m <sup>3</sup>	30,00 MJ/m <sup>3</sup>	26,00 MJ/m <sup>3</sup>	22,00 MJ/m <sup>3</sup>	18,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m <sup>3</sup>

maj 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>
01	Kamień Pomorski	E	41,4864	11,524
02	Międzyzdroje	E	41,4864	11,524
15	Chociwel	E	41,0065	11,391
16	Miastko	E	41,0692	11,408
22	Luzino	E	41,4576	11,516
24	Hel	E	41,0510	11,403
25	Jastarnia	E	41,0418	11,401
28	Brodnica	E	41,0472	11,402
52	Daszewo	Ls	27,5040	7,640
55	Biały Bór	E	40,9752	11,382
57	Krzywopłaty	Ls	28,9404	8,039
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,5288	6,258
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,7736	6,326
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,1941	6,165
66	Dzierzkowice	E	40,3488	11,208
67	Jelcz-Laskowice	E	40,3308	11,203
70	Czeszów E	E	40,3524	11,209
71	Jarocin	Lw	32,3064	8,974
91	Młodasko	Lw	31,8666	8,852
92	Duszniaki	Lw	31,9968	8,888
93	Kamieniec	Lw	32,3136	8,976
94	Michorzewko	Lw	32,3136	8,976
95	Szewce	Lw	32,3136	8,976
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,3136	8,976
97	Buk	Lw	32,3136	8,976
98	Niemierzyce	Lw	32,3136	8,976
99	Snowidowo	Lw	32,3136	8,976

### Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl