

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

wrzesień 2021r.		rodzaj gazu	ciepło spalania	
RCS	nazwa RCS		MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4468	11,513
02	Międzyzdroje	E	41,4396	11,511
15	Chociwel	E	40,8480	11,347
16	Miastko	E	40,9995	11,389
22	Luzino	E	41,2056	11,446
24	Hel	E	41,0408	11,400
25	Jastarnia	E	41,1134	11,420
28	Brodnica	E	40,8168	11,338
52	Daszewo	Ls	27,3852	7,607
55	Biały Bór	E	40,6728	11,298
57	Krzywopłaty	Ls	28,9328	8,037
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,2228	6,173
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,6944	6,304
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,1441	6,429
66	Dzierzkowice	E	40,4496	11,236
67	Jelcz-Laskowice	E	40,4460	11,235
70	Czeszów E	E	40,4496	11,236
71	Jarocin	Lw	32,3280	8,980
91	Młodasko	Lw	30,6972	8,527
92	Duszniki	Lw	31,8384	8,844
93	Kamieniec	Lw	31,9068	8,863
94	Michorzewko	Lw	31,9068	8,863
95	Szewce	Lw	31,9068	8,863
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,9068	8,863
97	Buk	Lw	31,9068	8,863
98	Niemierzyce	Lw	31,9068	8,863
99	Snowidowo	Lw	31,9068	8,863

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl