

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

październik 2021r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,4324	11,509
02	Międzyzdroje	E	41,4576	11,516
15	Chociwel	E	41,0379	11,399
16	Miastko	E	41,0379	11,399
22	Luzino	E	41,1264	11,424
24	Hel	E	41,0622	11,406
25	Jastarnia	E	41,0318	11,398
28	Brodnica	E	40,8564	11,349
52	Daszewo	Ls	27,4896	7,636
55	Biały Bór	E	40,3308	11,203
57	Krzywopłaty	Ls	29,1625	8,101
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,6660	6,296
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,6656	6,296
64	Tarchały-Wysocko	Ln	23,0040	6,390
66	Dzierzkowice	E	40,6332	11,287
67	Jelcz-Laskowice	E	40,6260	11,285
70	Czeszów E	E	40,6260	11,285
71	Jarocin	Lw	32,1840	8,940
91	Młodasko	Lw	30,7366	8,538
92	Duszniki	Lw	31,8852	8,857
93	Kamieniec	Lw	31,7880	8,830
94	Michorzewko	Lw	31,7880	8,830
95	Szewce	Lw	31,7880	8,830
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	31,7880	8,830
97	Buk	Lw	31,7880	8,830
98	Niemierzyce	Lw	31,7880	8,830
99	Snowidowo	Lw	31,7880	8,830

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl