

Informacja szczegółowa dotycząca jakości gazu ziemnego na punktach wejścia

Dopuszczalne minimalne wartości ciepła spalania podane są dla warunków odniesienia:

	ciśnienie	temperatura
dla procesu spalania	101,325 kPa	298,15 K
dla pomiaru objętości	101,325 kPa	273,15 K

- zgodnie z § 38.1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

grupa E	podgrupa Lw	podgrupa Ls	podgrupa Ln	Podgrupa Lm
34,00 MJ/m ³	30,00 MJ/m ³	26,00 MJ/m ³	22,00 MJ/m ³	18,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP GAZ-SYSTEM S.A.

grupa E
34,00 MJ/m ³

- zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o.

grupa E
34,00 MJ/m ³

listopad 2021r.				
RCS	nazwa RCS	rodzaj gazu	ciepło spalania	
			MJ/m ³	kWh/m ³
01	Kamień Pomorski	E	41,5296	11,536
02	Międzyzdroje	E	41,5188	11,533
15	Chociwel	E	41,0369	11,399
16	Miastko	E	41,0369	11,399
22	Luzino	E	41,4324	11,509
24	Hel	E	41,0400	11,400
25	Jastarnia	E	41,0354	11,399
28	Brodnica	E	40,9860	11,385
52	Daszewo	Ls	27,5832	7,662
55	Biały Bór	E	40,5288	11,258
57	Krzywopłaty	Ls	29,0000	8,056
58	Ciechnowo-Białogard	Lm	22,3848	6,218
60	Bogdaj-Uciechów	Lm	22,6800	6,300
64	Tarchały-Wysocko	Ln	22,5360	6,260
66	Dzierzkowice	E	40,5972	11,277
67	Jelcz-Laskowice	E	40,5828	11,273
70	Czeszów E	E	40,5936	11,276
71	Jarocin	Lw	32,2416	8,956
91	Młodasko	Lw	31,1573	8,659
92	Duszynki	Lw	31,8852	8,857
93	Kamieniec	Lw	32,2848	8,968
94	Michorzewko	Lw	32,2848	8,968
95	Szewce	Lw	32,2848	8,968
96	Urbanowo (Bukowiec)	Lw	32,2848	8,968
97	Buk	Lw	32,2848	8,968
98	Niemierzyce	Lw	32,2848	8,968
99	Snowidowo	Lw	32,2848	8,968

Szanowny Kliencie, masz pytanie?

Udzielimy odpowiedzi:

- telefoniczne Biuro Obsługi Klienta – numer telefonu 801 429 429
- eBOK: ebok.gen.com.pl
- e-mail: bsg@gen.com.pl